



**CERTIFICAT D'AGREMENT
DE TYPE
TYPE APPROVAL CERTIFICATE
N° F-AP 20.383 Rév.0**

A la demande de / At request of :

ELAFLEX FRANCE

Actipark Lot N° 3
50 Rue des Chardonnerets
93290 TREMBLAY EN FRANCE - FRANCE

Apave, organisme agréé certifie que les équipements
Apave, inspection body certifies that equipments

FLEXIBLES

du type / type

FWS PP AL-ST

et ses variantes, le cas échéant, telles que définies dans le présent certificat et fabriqués par
and his variations, if appropriate, as defined in this certificate and manufactured by

ELAFLEX FRANCE

Actipark Lot N°3 - 50 Rue des Chardonnerets
93290 TREMBLAY EN FRANCE - FRANCE

sont agréés conformément au(x) référentiel(s) suivant(s) :
are agreed in accordance to following standard(s) :

**Arrêté du 29 mai 2009 (dit arrêté « TMD »),
NF EN 13765 : 2018**

Cet agrément est valable pendant une période de **cinq ans** à compter de sa date d'émission. Conformément au paragraphe 3 de l'appendice IV.1 de l'arrêté « TMD », Apave se réserve le droit de suspendre ou de retirer cet agrément.

This certificate is valid for a period of five years due to his date of issue. According to paragraph 3 of appendix IV.1 of "TMD" order, Apave shall suspend or withdraw this agreement.

Référence des procès-verbaux d'examen de type : A481090020200706150320
Records type examination reference:

Fait à / Issued on PARIS - FRANCE
Le : **06/07/2020**

Le Superviseur Pression
Pressure Supervisor
Philippe PEYRITJEAN

Le présent agrément original comprend 2 pages / *This original certificate includes 2 pages.*

Prescriptions / Requirements

Produits transportés : Carburants Aviation, Carburants Classe 3.

Variantes / Variations

Référence de chaque variante / <i>Reference of each variation</i>	Référence(s) du(des) plan(s) de chaque variante / <i>Reference(s) of the drawing(s) for each variation</i>
Variantes de raccords : Mâle, femelle, à bride, Guillemin 1/2 Sym Moulé, Usiné Aluminium, Laiton étamé, Inox, acier Par jupe de sertissage Inox ou Acier - Joint Viton Variantes de diamètres : 25/38/50/65/75/80/100/150/200/250 Variantes d'épaisseur : Fonction du diamètre du tuyau Variante de longueur : De 0.1 m à 40 m	Notice descriptive du type FWS PP AL-ST Catalogue Elaflex p. 181-182-183-184

Révision 0 du 06/07/2020

Le Superviseur Pression
Pressure Supervisor
Philippe PETITJEAN

Cet appendice fait partie intégrante du certificat d'agrément référencé ci-dessus.
 Il ne peut en aucun cas en être dissocié.
*This appendice is an integral party of the type approval certificate referenced above.
 It cannot be separated from it.*

